


TOIMINTAKAAVIO Ilmanvaihtokone

(valitse haluttu iv-koneen layer näkyviin)




\*\* Vain koneet joissa Sorptio lämmönvaihdin

# TOIMINTAKAAVIO Kanavatoimilaitteet

(valitse kanavatoimilaitteiden layerit näkyviin)

⌞ KYTKENTÄ KENTÄLLÄ, KAAPELIT  
SISÄLTYYVÄT LAITETOIMITUKSEEN SU  
⌞ KYTKENTÄ ja JOHDOTUS KENTÄLLÄ SU




	SUUNN.	XX	VERSIO.	2.15	TOIMINTAKAAVIO SWEGON CASA Kavavatoimilaitteet	W3xs Genius	SUUNNITTELUALA, TYÖN JA PIIRUSTUKSEN N:O MUUTOS		
	PVM.	19.5.2026		LVI					
	ALLEKIRJOITUS		LEHTI				LEHDISTÄ 2 / 7	TILAAJAN N:O	

LAITELUETTELO Ilmanvaihtokone

Tunnus	Selitys	Modbus
T1	Ulkoilman lämpötila-anturi	3x6201 (0,1°C)
T3/TSP	Poistoilman lämpötila-anturi (T3 lämpötila-anturi vain rev A koneissa.)	3x6204 (0,1°C)
T4	Tuloilman lämpötila-anturi	3x6203 (0,1°C)
T5	Ulospuhallusilman lämpötila-anturi	3x6205 (0,1°C)
RH	Poistoilman kosteusanhuri, toimintoon: Kosteusautomaatiikka (Vakio)	3x6214 (%)
CO2	Hiilidioksidianturi, toimintoon: CO2 automaatiikka. (Lisävaruste)	3x6213(ppm)
VOC	VOC-anturi, toimintoon: VOC automaatiikka. (Lisävaruste)	3x6217(ppm)
TZ01, TZ02	Käsipalautteinen ylälämpösuoja 70 °C. Ylälämpösuojan aktivointi sammuttaa vastuksen ja aiheuttaa hälytyksen.	TZ01 3x6117, TZ02 3x6119
TZA1,TZA2	Automaattinen ylälämpösuoja 55°C. Ylälämpösuojan aktivointi sammuttaa vastuksen ja aiheuttaa hälytyksen.	TZA1 3x6117, TZA2 3x6119
Filter 1	Ulkoilman suodatin ISO ePM1 50% (F7). Aktivoi huoltomuistutin, jotta laite hälyttää suodattimen vaihdosta.	3x6129
Filter 2	Poistoilman suodatin ISO coarse (G3). Aktivoi huoltomuistutin, jotta laite hälyttää suodattimen vaihdosta.	3x6129
F1	Poistopuhallin, varustettu sisäisellä ylälämpösuojalla	3x6304(%), 3x6306(rpm)
F2	Tulopuhallin, varustettu sisäisellä ylälämpösuojalla	3x6303(%), 3x6305(rpm)
PH	Jälkilämmitysvastus (500W), portaattomasti, tarpeenmukaisesti ohjattu. Ohitettu, jos etuvastus on päällä.	3x6317 (%)
PRE	Etulämmitysvastus(1000W), portaattomasti, tarpeenmukaisesti ohjattu	3x6344 (%)
HE	Vastavirtaäämmönvaihdin	
SD1	Lämmönvaihtimen ohituspelti ja peltimoottori. Huom johdotus koneen kätisyyden mukaan.	3x6348 (%)
S1	Käyttökytkin. Huom! huoltotöiden aikana kone tulee kytkeä virrattomaksi irroittamalla pistotulppa	
CH_EXT	Lämmönvaihtimen ohittava kanava. Huom! Älä liitä yleispoistoa tähän, kytke kuvun tilatieto IV-koneelle. (Tulpattu tehtaalla)	
DRAIN	Kondenssiveden poisto. Liitä vesilukko ja poistoletku kondenssivesiliitántään. Tarkista vesilukon toiminta.	
Toimitukseen sisältyvät lisävarusteet		
SEM	SEM-liitäntämoduuli. Ohjaa ja diagnosoi konetta Modbus, IO3, IO4, IO5, AO4 liitäntöjen avulla. SEMIO Sisältää IP suojatun kotelon ja 2m RJ-45 kaapeli).	

# IV-kone Ulkoiset kytkennät



Huom! Ulkoiset kytkennät tulee aina määrittää Käyttöpaneelin tai modbus väylän kautta. käyttöönotto valikon koodi on 1234.

SUUNN.	XX	VERSIO.	2.15
PVM.	19.5.2026		
ALLEKIRJOITUS			

KYTKENNÄT  
SWEGON CASA  
Lisävarusteet

**W3xs**  
**Genius**

SUUNNITTELUALA, TYÖN JA PIIRUSTUKSEN N:O	MUUTOS	
LVI		
LEHTI	LEHDISTÄ 4 / 7	TILAAJAN N:O

KONFIGUROINTI

Valikko
Yhdistä sovellukseen
Käyttöpaneelin asetukset
Tuki
Suodattimien vaihto
Diagnostiikka
Asetukset
Käyttöönotto

Asetukset
Hallitse toimintoja
Tilojen asetukset
RH automatiikka
CO2 automatiikka
VOC automatiikka
Kesä-tilan tehostus
Viikko-ohjelma
Takkatoiminto
Lämpötilojen hallinta

Käyttöönotto
Huolto
Käyttäjätaso
Ilmavirtojen säätö
Kanavapatterit
Liittynät
Ohjaukset
Huonelämpötilojen ohjaus
Modbus

Huolto
Laitteiden tiedot
Ohjelmistopäivitys
Palauta asetukset

Käyttäjätaso
Salasanan kysely Käytössä
Vaihda huoltosalasana
Käyttäjätila Laaja
Suppean käyttäjätason toiminnot
App liityntä Käytössä

Ilmavirtojen säätö
Ohjattu käyttöönotto
Manuaalinen käyttöönotto
Ilmavirtojen ohjaustapa

Kanavapatterit
Sähköinen jälkilämmitys
Nestekiertoinen jälkilämmitys
Nestekiertoinen jälkiviilennys
Sähköinen etulämmitys
Nestekiertoinen etulämmitys
Nestekiertoinen etulämmitys/etuviilennys

Liittynät
Kytkintulot (DI)
Jännitetulot (AI)
Relelähdöt (DO)
Jännitelähtö (AO)
Lämpötila-anturit (T)

Ohjaukset
CASA käyttöpaneeli
Tehostus/Kotona&Poissa-ohjaus
Tehostus ohjaus
Takkatoiminto
Liesikupuohjaus
CASA automatiikka-anturit

Ulkoinen Huonesäädin
Huonesäädin 1

Puhallinkonvektori
Huonesäädin 1

Modbus
Address 1
Baud rate 38400
Stop bits 1
Parity None

Diagnostiikka, Hälytyshistoria, Etävianetsintä, Testaus

Valikko saatavilla alkaen HMI versiosta 4.1.50  
Vanhemmissa versioissa Valikko / Asetukset / Käyttäjäasetukset

ILMAVIRRRAN SÄÄTÖ

Puhallin ohjausten ohjattu käyttöönotto (Wizard)

Kotona-tila
Tuloilmavirta 47l/s
Poistoilmavirta 48l/s

Valitse tavoiteilmavirrat

- Kone määrittää puhallinohjauksen lähtöarvot.

Mittaa ja säädä päätelaitteet.  
Säädä puhallinohjauksia niin, että halutut ilmavirrat saavutetaan.

- Kone määrittää poissa-tilalle tavoiteilmamäärät (-30% kotonatilasta) ja hakee ilmavirtoja vastaavat puhallinohjaukset.

Kotona-tila
Tulopuhaltimen ohjaus 65%
Poistopuhaltimen ohjaus 61%

Poissa-tila
Tuloilmavirta 37l/s
Tulopuhaltimen ohjaus 57%
Poistoilmavirta 38l/s
Poistopuhaltimen ohjaus 54%

Säädä tavoiteilmavirtoja tarvittaessa.  
Mittaa ilmamäärät kun ilmavirrat on tasoittuneet  
Säädä puhallinohjauksia tarvittaessa

- Kone määrittää tehostus-tilalle tavoiteilmamäärät (+30% kotonatilasta) ja hakee ilmavirtoja vastaavat puhallinohjaukset.

Tehostus-tila
Tuloilmavirta 61l/s
Tulopuhaltimen ohjaus 72%
Poistoilmavirta 62l/s
Poistopuhaltimen ohjaus 70%

Säädä tavoiteilmavirtoja tarvittaessa.  
Mittaa ilmamäärät kun ilmavirrat on tasoittuneet  
Säädä puhallinohjauksia tarvittaessa

Ruuanlaittotila
Liesikuputyyppi
Tulopuhaltimen ohjaus 70%
Poistopuhaltimen ohjaus 65%

Valitse liesikuvun tyyppi. Kone valitsee kuputyyppin perusteella oletusarvot puhallin ohjauksille

Mittaa ilmamäärät ja säädä kupukäytön aikaisia puhallinohjauksia siten, että ilmamäärät ovat tasapainossa kupukäytön aikana.

Puhallin ohjausten manuaali säätö

Ilmavirtojen säätö
Kotona Tulopuhallin 50%
Kotona Poistopuhallin 50%
PoissaTulopuhallin 40%
Poisto Poistopuhallin 40%
Tehostus Tulopuhallin 65%
Tehostus Poistopuhallin 65%
Ruuanlaittotila Tulopuhallin 70%
Ruuanlaittotila Poistopuhallin 65%

IO VALINNAT

Valitse IO
IO1
IO2
IO3
IO4
IO5

SET Rele1
SET Rele2

Puhallin konvektori

SUUNN. XX	VERSIO. 2.15
PVM. 19.5.2026	
ALLEKIRJOITUS	

KYTKENNÄT  
SWEGON CASA  
Konfigurointi

W3xs  
Genius

SUUNNITTELUALA, TYÖN JA PIIRUSTUKSEN N:O MUUTOS		
LVI		
LEHTI	LEHDISTÄ 5 / 7	TILAAJAN N:O

# TOIMINTASELOSTUS GENIUS AUTOMATIikka

## OHJauKSET:

Ilmanvaihtolaitteen käyttötiloja voidaan ohjata Genius-ohjauspaneelilla, Swegon CASA-liesikuvulla, Swegon CASA APP sovelluksella (IOS, Android), ulkoisilla kytkimillä, viikkokellolla, tai CO2 automatiikan avulla'. Käyttö tiloja voidaan ohjata myös kiinteistöautomaatiikan kautta Modbus-RTU väylän tai jännite / DI ohjaus viestien avulla. Perus käyttötilat ovat Poissa / Kotona / Tehostus, lisäksi ohjauspaneelilla tai automatiikalla voidaan valita Matkoilla, Kotona+ tai Seis -tilat. Matkoilla ja Kotona+ -tiloille käyttäjä voi määrittää ilmanvaihtotehokkuudet.

## Puhaltimien ohjaus:

Puhaltimia ohjataan joko vakio-ohjauksella tai -kanavapaineella\* käyttöön otossa säädettyjen käyttötilojen mukaisesti. Kun puhaltimia ohjataan automatiikkatoiminnoilla portaattomasti eri tilojen välillä, skaalataan puhaltimien ohjaukset säädettyjen tilojen mukaan, jolloin ilmavirrat pysyvät tasapainossa koko käyttöalueella.

## Lämpötilan ohjaus:

Ilmanvaihtokone on varustettu vastavirtalämmönvaihtimella ja portaattomasti ohjattavalla ohituspellillä. Tuloilman lämpötilaa voidaan säätää ohituspeltiä ohjaamalla. Tuloilman asetusarvon pystyy valitsemaan käyttöpaneelista. (Oletus +17°C). Kesätilassa tuloilman asetusarvona käytetään sille valittua arvoa. (Oletus +15°C). Kesätila aktivoituu automaattisesti lämpötilojen perusteella tai se voidaan valita manuaalisesti käyttöön tai pois käytöstä käyttöpaneelilla. Jos tuloilmakanavaan on asennettu viilennyspatteri\* ohjataan viilennyspatterin venttiiliä portaattomasti. Viilennystilan tuloilman asetusarvo voidaan valita käyttöpaneelilta. Huomioi että viilennystila voi aktivoitua vain, kun ollaan kesätilassa. Talvi-tilassa lämmönvaihtimen ohitus ei ole sallittu ja asetettu tuloilman lämpötila pyritään pitämään jälkilämmitystä ohjaamalla. Sisäiselle jälkilämmitysvastukselle voidaan määrittää ulkolämpötilaraja, jolloin lämmitys on sallittu (Oletus +8°C). Jos tulokanavaan on asennettu vesikiertoinen lämmitys patteri, ohjataan tätä ensisijaisesti ja jos lämmitysteho ei riitä, käytetään sisäistä vastusta. Talvi-tila aktivoituu ulkolämpötilan perusteella tai jos lämmönvaihdin ei pysty pitämään tulolämpötilaa riittävän korkealla. Jos jälkilämmittimien teho ei riitä ylläpitämään riittävän korkeaa tuloilmanlämpötilaa (Lämpötilaero asetusarvoon - 2°C) pieneneään kokonaisilmanvaihtoa. Tuloilman asetusarvoa voidaan muuttaa käyttöpaneelista, automattisen kesätilan ohjaamana tai kiinteistöautomaatiikan avulla. Talvi-tilassa tulolämpötilan asetusta voidaan laskea Poissa- ja Matkoilla tiloissa energian säästämiseksi. Tilat voidaan ohjelmoida käyttöön viikkokellolla. Tuloilmana asetusarvoa voidaan ohjata vaihtoehtoisesti huoneilma perusteella, jolloin asetusarvoksi annetaan huoneilman lämpötila ja tuloilman raja-arvot. Kesätilan aktivoituessa käytetään tuloilmalle kiinteäksi asetettua kesätilan asetusta.

## Kesätilantehostus:

Kesätilan ollessa aktiivinen sallitaan ilmanvaihdon portaaton tehostus. Tehostus määräytyy viilennystarpeen ja tuloilmanlämpötilan perusteella. Toiminto on oletuksena käytössä, mutta se voidaan ottaa käyttöpaneelilta pois käytöstä tai valita Auto+ toiminto, joka tehostaa ilmavirtaa mahdollisimman paljon, yöviilennyksen aikaansaamiseksi.

## Ruuanlaittotila:

Ruuanlaittotilalle voidaan säätää tulo ja poistopuhallinnopeudet erikseen, jolloin asunnon ilmanvaihtoa voidaan tasapainottaa liesikupua käytettäessä. Toiminto käynnistyy automaattisesti, kun koneeseen on kytketty Swegon CASA -liesikupu tai kun kuvun tilatieto on kytketty koneen IO tuloon. Ilmavirrat voidaan säätää käyttöönotto tilassa.

## Takkatoiminto:

Älykäs takkatoiminto helpottaa takan sytyttämistä luomalla asuntoon hetkellisen ylipaineen. Tämän jälkeen toiminto pyrkii mahdollistamaan puhtaan palamisen tuomalla lisäkorvausilmaan. Huom. Takalle tulee aina huolehtia riittävä korvausilma. Lisätietoa toiminnosta casaemannual.com

## RH automatiikka

Koneessa on vakiona RH-automatiikka, joka tehostaa ilmanvaihtoa portaattomasti ihmisen aiheuttaman normaalin kosteuskuorman mukaisesti. Toiminto on täysin automaattinen ja ympäristöön adaptoituva, joten sitä ei tarvitse säätää. Toiminnon tasoa voidaan tarvittaessa muuttaa. Lisätietoa toiminnosta casaemannual.com

## CO2 automatiikka\*

Toiminto ohjaa ilmanvaihdon tehoa portaattomasti CO2 tason mukaan. Toiminto ohjaa koneen tarvittaessa poissa-tilaan jolloin esim. tuloilman lämpötilaa voidaan laskea. Toiminto tulee säätää käyttötilan mukaan, antamalla poissa ja kotona-tiloille raja-arvot. Lisätietoa toiminnosta casaemannual.com

## VOC automatiikka\*

Toiminto tehostaa ilmanvaihtoa portaattomasti sisäilmanlaadun (VOC) mukaan. Toiminto on automaattinen ja sen tasoa voidaan tarvittaessa muuttaa. Lisätietoa toiminnosta casaemannual.com

\*Lisävaruste

## KOMPONENTTIEN SISÄISET SUOJAUSTOIMINNOT

## Lämmitysvastukset:

Jälkilämmitysvastus on varustettu automaattisella ja käsipalautteisella ylläämpösuojalla. Käsipalautteisen ylläämpösuojan lauettua, kuitataan ylläämpösuojan palautin.

## Puhaltimet:

Puhaltimet ovat varustettu automaattisilla ylläämpösuojilla.

## Suodattimet:

Suodattimen vaihtotarve ilmaistaan huoltomuistuttimella, Smart käyttöpaneelilla, Smart liesikuvulla, DO-tilatietona tai modbus väylän kautta. Huoltomuistuttimen aika on säädettävissä ja se voidaan kuitata käyttöliittymistä.

## Vesipatteri:

Vesipatterit on varustettu jäätymissuoja anturilla. Veden lämpötilan laskiessa alle hälytys rajan aktivoidaan jäätymisvaara hälytys ja ohjataan lämmitys täysille. Jos koneessa on sähköinen jälkilämmitys, ohjataan myös tämä täydelle teholle. Jos lämpötila putoaa suojaustoiminnoista huolimatta alle pysäytys rajan, ohjataan kone seis tilaan. Huom. Vesipatteri kone tulee aina varustaa ulkoisella raitisilma kanavapellillä. Koneen ollessa seis tilassa, ohjataan ulkoiset kanavapellit kiinni. Huom. Jos viilennyspatterissa käytetään vettä tulee jäätymissuoja anturi asentaa ja aktivoida.

## Lämmönvaihdin:

Koneessa on lämpötiloihin ja hyötysuhteen muutokseen perustuva tarpeenmukainen sulatustoiminto. Sulatus on toteutettu lämmittämällä lämmönvaihtimelle tulevaa ulkoilmaa ja rajoittamalla ilmavirtoja tarvittaessa. Sulatus mahdollistaa jatkuvan lämmöntalteenoton korkealla hyötysuhteella. Koska tuloilma ei ohita milloinkaan lämmönvaihdinta, pysyy tuloilman lämpötila turvallisella alueella myös hyvin kylmissä olosuhteissa.

## Tuloilmanlämpötila:

Jos tuloilma menee häiriön vuoksi liian kylmäksi, ohjataan kone seis tilaan. Kone käynnistyy automaattisesti, kun lämpötila on noussut turvalliselle rajalle.

## Lämmitysvastukset:

Lämmitys vastuksissa on diagnostiikka, joka tutkii vastusten toimintaa. Jos ylläämpösuoja laukeaa toistuvasti tai se ei palaudu ohjataan lämmitys pois päältä ja katkaistaan vastusten sähkö sisäänrakennetun releen avulla.

## Kanavapainesäätö:

Jos kanavapainesäätö on aktivoitu laite tarkkailee painemittauksia, jos paineen mittausta ei havaita tehdään anturihälytys. Anturihälytyksen aikana ohjataan puhallinta vakio ohjaussignaaliilla, joka määriteltiin käyttöön otossa. Kiinteälle kavapainesäädölle on mahdollista valita myös paineen poikkeama hälytys joka hälyttää jos kanavapainetta ei pystytä jostain syystä pitämään.

## HÄLYTYKSET

Mahdolliset häiriöt ilmanvaihtokoneen toiminnassa ilmaistaan hälytyksinä. Hälytykset indikoidaan käyttöpaneelilla, Swegon CASA APP sovelluksessa, DO-tilatietona, ja Modbus väylän kautta. Kriittiset viat indikoidaan myös CASA liesikuvulla. Kun vika on poistunut sitä ei tarvitse kuitata, mutta se jää muistiin laitteen hälytyslogiin.


	SUUNN. XX	VERSIO. 2.15		TOIMINTASELOSTUS SWEGON CASA	W3xs Genius	SUUNNITTELUALA, TYÖN JA PIIRUSTUKSEN N:O MUUTOS		
	PVM. 19.5.2026					LVI		
	ALLEKIRJOITUS					LEHTI	LEHDISTÄ 6 / 7	TILAAJAN N:O

LAITELUETTELO lisävarusteet

CO2	Hiilidioksidianturi, toimintoon: CO2 automatiikka.
VOC	VOC-anturi, toimintoon: VOC automatiikka.
T6-T9	Lämpötila-anturi. KytKentä SET-moduuliin. Anturi on määriteltävä käyttöpaneelilla.
SEM	Modbus-laajennusmoduuli. (sis. 2m RJ-45 kaapeli)
SEC	IO-laajennusmoduuli. (sis. 2m RJ-45 kaapeli)
SET	KytKentämoduuli kanavapatterien toimilaitteille ja lämpötila-antureille. (sis. 2 x 3m RJ-45 kaapeli)
SDCW	Viilennyspatteri tuloilmakanavaan. (sis. SET, kolmitieventtiili + toimilaite, Power24VDC20W, kanavapatteri, anturit 2kpl)
SDHE	Sähköinen lämmityspatteri ulkoilma-/tuloilmakanavaan. (sis. SET, kanavapatteri, anturit) Huom! Etuvastukselle vaaditaan kanavasuo datin (FLK).
SDHW	Lämmityspatteri tuloilmakanavaan. (sis. SET, kolmitieventtiili + toimilaite, Power24VDC20W, kanavapatteri, anturit 2kpl)
SDHWM	Maaliuoskanavapatteri esilämmitykseen/-jäähdytykseen ulkoilmakanavaan (sis. SET, kanavapatteri, anturi)
FLK	Kanavasuo datin sähköisen etuvastuksen (SDHE) yhteyteen.
SD1, SD2	Kanavapelti ulkoilma- / ulospuhallusilmakanavaan.
S_PA,E_PA	Vakiokanavapainesäätö Tuloilma / Poistoilmakanavaan. Huom Power24VDC hankittava erikseen
GC10	Genius käyttöpaneeli, jonka voi yhdistää WiFin avulla Swegon CASA sovellukseen.
GC04	Ohjauskytkin tehostus-, kotona- ja poissa-tilojen valitsemiseen.
GC03	Ohjauskytkin tehostus-tilan valitsemiseen.
CH	Liesikupu. CASA kupu yhdistetään ilmanvaihtokoneeseen modulaarikaapelilla. Muilla kuvuilla voi ohjata liesikuputoimintoa kyt- kintulolla, joka on määriteltyä toimintoa varten.
SWITCH	Käyttökytkin, läsnäoloanturi, takkakytkin, painekjytkin eri toimintojen ohjaukseen (Poissa, Tehostus, Takka, Seis toiminnot)

# TOIMINTAKAAVIO Huonelämpötilasäätö


## Puhallinkonvektori 2-Putkijärjestelmä



## PUHALLINKONVEKTORI 1

Ilmanvaihtokoneen  
kytkentärjapinta:  
SET Moduli


Huom. Lämpötila-anturien  
kytkentä SET yksikköön vaatii  
lämpötila-anturi liittimen.



## PUHALLINKONVEKTORI 2

Ilmanvaihtokoneen  
kytkentärjapinta:  
SET + SEC tai SEM Moduli

Huom. Lämpötila-anturien  
kytkentä SET yksikköön vaatii  
lämpötila-anturi liittimen.




### PUHALLINKONVEKTORI 3

Ilmanvaihtokoneen  
kytkentärjapinta:  
SET + SEM Moduli

Huom. Lämpötila-anturien  
kytkentä SET yksikköön vaatii  
lämpötila-anturi liittimen.

Huom! Jos kytketään 3  
puhallinkovektoria tulee  
huonelämpötilan mittaukseen  
käyttää GC10 paneeleita  
kussakin laitteessa.



SUUNN. <b>XX</b>	VERSIO. <b>2.15</b>
PVM. <b>19.5.2026</b>	
ALLEKIRJOITUS	

TOIMINTAKAAVIO  
SWEGON CASA  
Puhallinkonvektori

SUUNNITTELUALA, TYÖN JA PIIRUSTUKSEN N:O	MUUTOS
--	--------

LVI


LEHTI	LEHDISTÄ 1 / 3	TILAAJAN N:O
-------	-------------------	--------------



TOIMINTAKUVAUS Huonelämpötilasäätö

Puhallinkonvektori 4-Putkijärjestelmä

24VAC Releen kytKentä SET ja SEC/SEM moduleissa



Kesä / Talvikauden valinta ulkoisella järjestelmällä

Kesä / Talvikauden tilatieto lämmitysjärjestelmästä

Digitaalitulo

GIO1- GIO5  
GND

Modbus ohjaus

Salli lämmitys kirjoittamalla arvo 2 rekisteriin 4x5034 ja viilennys arvolla 1


KYTKENTÄ KENTÄLLÄ SU

JOHDOTUSMUUTOS KENTÄLLÄ SU

\* Vaihtoehtoinen lämpötilamittaus


PUHALLINKONVEKTORI 1

Huom. Lämpötila-anturien kytKentä SET yksikköön vaatii lämpötila-anturi liittimen.



PUHALLINKONVEKTORI 2

Huom. Lämpötila-anturien kytKentä SET yksikköön vaatii lämpötila-anturi liittimen.



PUHALLINKONVEKTORI 3

Ei riittävästi IO pisteitä

SUUNN. XX

VERSION. 2.15

PVM. 19.5.2026

ALLEKIRJOITUS

TOIMINTAKAAVIO

SWEGON CASA

Puhallinkonvektori

SUUNNITTELUALA, TYÖN JA PIIRUSTUKSEN N:O MUUTOS

LVI

LEHTI

LEHDISTÄ 2 / 3

TILAAJAN N:O

# TOIMINTASELOSTUS Huonelämpötilasäätö

## Yleistä

Ilmanvaihtokoneen huonelämpötilasäätö toiminnolla voidaan ohjata maksimissaan kolmea huonelämpötilasäädintä. Lämpötilasäätimet ovat riippumattomia toisistaan lukuunottamatta jotain yhteisiä toimintoja. Huonelämpötilasäädin voi ohjata viilennystä tai lämmitystä tai molempia, lisäksi voidaan ohjata puhallinta joka tehostaa viilennystä tai lämmitystä tarpeen mukaan. Huonelämpötilaa mitataan CASA Genius käyttöpaneelin avulla. Käyttöpaneeli voidaan asettaa huonelämpötilasäädin tilaan, jolloin vain kyseisen huoneenlämpötilan asetus, mitattu lämpötila, sekä muut asetukset näkyvät, käyttöpaneeli voidaan lukita tähän tilaan salasanalla suojattuna, jolloin muihin asetuksiin ei käyttäjällä ole pääsyä. Viilennyskaudella voidaan valita lämpötilan nosto tai lämmityskaudella lämpötilan pudotus Ilmanvaihtokoneen ollessa matkoilla tilassa. Tällöin voidaan säästää energiaa kun ilmanvaihtokoneen tilaa muutetaan tarpeen mukaan, tämä on mahdollista automatisoida esim CO2 toiminnon avulla.

## Ilmanvaihtokoneen kytKentärajapinta

Huonelämpötilansäädölle on maksimissaan valittavissa 4kpl 0-10V lähtöjä, 2+5kpl Relelälähtöjä, 1+5kpl Digitaali tuloja huomioitavaa kuitenkin on että 5kpl lähdöistä ja tuloista on konfiguroitavia, jolloin niiden määrä rajoittuu tehtyjen valintojen mukaan. Oheisissa kytkentäkaavioissa on määritelty tulot ja lähdöt esimerkinomaisesti, mutta kukin IO tulee määrittää käyttöönotossa, jolloin näiden paikkaa on mahdollista muuttaa.

## Huonelämpötilasäätimen toimilaitteet

Huonelämpotilasäädin ohjaa lämmitys/jäähdytys toimilaitetta. Toimilaite voi olla ON/OFF tai PWM tyyppinen jolloin ohjaus tapahtuu välireleellä. (Huomioi PWM ohjausta käytettäessä releen maksimi kytkentä kerrat.) Toimilaitetta voidaan myös ohjata 0-10V säätöviestillä. (Min ja max jännitteet ovat säädettävissä). Lämpötilasäätimen toimilaite voi ohjata lämmitystä, jäähdytystä tai molempia 2-putki järjestelmissä. Vaihtoehtoisesti voidaan ohjata sekä lämmitystä että jäähdytystä 4-putkijärjestelmässä, jolloin ohjaus tapahtuu kahdella toimilaitteella. Järjestelmä mittaa oletuksena kiertoveden lämpötilaa jolloin lämmitys tai jäähdytys sallitaan kun kiertoveden lämpötila ylittää / alittaa lämmityksen ja jäähdytyksen raja-arvot , jotka ovat asetettavissa. Huom. 4-putkijärjestelmässä mitataan vai lämpimän putken kiertoveden lämpötilaa, jolloin viilennyksen raja tulee nostaa riittävän ylös jotta toiminto aktivoituu riippumatta lämpimän veden lämpötilasta.

## Puhaltimen ohjaus

Puhaltimen ohjaus tapahtuu 0-10V ohjaussignaalilla. Puhaltimelle voidaan asettaa min ja max jännitteet, lisäksi voidaan asettaa neutraalin tilan ohjaus jännite, kun lämmitys eikä jäähdytys ole aktiivinen. Lämmityksen tai jäähdytyksen ollessa aktiivinen, puhallinnopeutta tehostetaan huonelämpötilasäätimen tehon perusteella. Puhaltimelle voidaan valita tehostusraja, joka määrittää milloin puhallinta aletaan tehostamaan. Esim arvolla 20% huonesäädin ohjaa ensin lämmitys/jäähdytystoimilaitetta 0-20% puhaltimen käydessä miniminopeudella. Kun huonesäätimen ulostulo ylittää 20% aletaan tehostamaan myös puhallinta siten että huonesäätimen tehon ollessa 100% myös puhallin käy säädetyllä maksiminopeudella. Käyttäjä pystyy vaikuttamaan puhallinnopeuteen valitsemalla hiljaisen tilan, jolloin puhallinnopeus on rajoitettu miniminopeuteen. Tämä toiminto on käytössä vai rajoitetun ajan (max 6h). Käyttäjä voi valita myös tehostustilan joka on aktiivinen 2h, tehostustilassa puhallin ohjataan maksiminopeuteen lämpötiloista riippumatta, jos halutaan esim passiivista viilennystä / tuuletusta.

## Viilennys / Lämmityskauden valinta

Viilennys tai lämmityskauden valinta voidaan tehdä automaattisesti kiertoveden lämpötilaa mittaamalla, tällöin viilennys tai lämmitystarpeen havainnoinnin jälkeen lämmitys / jäähdytysventtiili ajetaan täysin auki jonka jälkeen odotetaan että kiertoveden lämpötila ylittää/alittaa valitun raja-arvon. Jos kiertoveden lämpötila ei ole riittävä suljetaan venttiili ja odotetaan 2h jonka jälkeen testi tehdään uudelleen. Jos kiertoveden lämpötilaa ei ole saatavilla voidaan valinta tehdä myös määrittämällä toiminnolle IO tulo tai ohjaamalla lämmitys / jäähdytys päälle Modbus RTU rajapinnan avulla. Valinta voidaan tehdä myös käyttöpaneelilta jolloin voidaan valita viilennys tai jäähdytys aktiiviseksi.

## Huonelämpötilasäädin

Huonelämpötilaa säädetään PI-säätimellä, jossa huoneilman lämpötila mitataan Swegon CASA Genius käyttöpaneelilla, erillisellä Seinäasenteisellä PT1000 anturilla tai koneen sisältä Swegon PTC anturilla. Huonelämpötilan asetusarvo voidaan valita käyttöpaneelilta. Käyttäjän valittavissa oleva asetusarvot voidaan rajata käyttöönottovaiheessa (+18°C ...+25°C). Asetusarvoa voidaan lisäksi rajoittaa ilmanvaihtokoneen ollessa Poissa tai Matkoilla tiloissa, jolloin asetusarvon nosto/lasku voidaan määrittää. (Oletus arvo 0°C). Huonesäätimen reagointia voidaan tarvittaessa säätää käyttöönottovalikosta P-suhteellinen vahvistus ja I-integrointiaika.

## Diagnostiikka

Huonesäätimen toimintaa voidaan tarkkailla käyttöpaneelin diagnostiikka valikosta tai Swegon CASA APP avulla, jolloin on mahdollista nähtä huonelämpötilan trendidataa.

## Hälytykset

Kondenssi hälytys (Vain viilennyspattereilla). Huonesäätimelle voidaan määrittää digitaalinen IO tulo joka ohjaa kondenssi toimintoa. Tulon aktivoituessa viilennys toiminto sammutetaan, jos tulo pysyy aktiivisena 2h ajan tehdään käyttöpaneeliin jäähdytyksen kondenssivaara hälytys.

Kiertovedenlämpötilan hälytys. Kun kiertoveden lämpötila-anturi on käytössä voidaan ottaa käyttöön kiertoveden lämpötilahälytys joka aktivoituu jos kiertoveden lämpötila ei ole riittävä 2h viiveen aikana.

## Käyttöpaneelin muuttaminen huonesäätötilaan

Käyttöpaneeli voidaan muutta huonesäätötilaan kun huonesäätimen käyttöönotto on tehty. Huomioi että käyttöönottovaiheessa huoneeseen sijoitettu käyttöpaneeli tulee olla kytketty ja sille tulee olla annettu yksilöllinen ID käyttöpaneelin asetusvalikossa. Valitse käyttöönotossa huonelämpötilamittaukseksi määritetty käyttöpaneeli. Jotta käyttöpaneelin saa asetettua huonesäätötilaan tulee käyttöpaneelin käyttäjätason olla Laaja, voit muuttaa tämän käyttöönottovalikosta kohdasta Käyttäjätaso. Huonesäätötila voidaan asettaa päänäkymästä vaihda napilla tällöin voidaan valita käyttöön jokin kolmesta huonelämpötilasäätimestä tai ilmanvaihto. Kun haluttu huonesäädin on valittu voidaan valita toiminnot jotka ovat käyttäjällä näkyvissä. Kun valinnat on tehty voidaan näkyvyydet lukita käyttöönotto valikon käyttäjätason alta jolloin käyttäjän tasoksi valitaan Suppea.

	SUUNN.	VERSIO.	TOIMINTASELOSTUS SWEGON CASA Puhallinkonvektori	SUUNNITTELUALA, TYÖN JA PIIRUSTUKSEN N:O MUUTOS		
	XX	2.15		LVI		
	PVM.	19.5.2026		LEHTI	LEHDISTÄ	TILAAJAN N:O
	ALLEKIRJOITUS				3 / 3	